

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов
(для потребителей) 59/м-п

г. Сысерть
(место составления)

21.07.2023
(дата составления)

Комиссия, образованная распоряжением Главы Сысертского городского округа от 07.06.2023 г. № 113-РГ, в составе:
Председателя комиссии, Воробьев С.О. - Первый заместитель Главы СГО;
Заместителя председателя комиссии Бородулин И.В. - , заместитель Главы СГО;
Секретаря комиссии Семакина Е.М. - специалист МБУ СГО «Благоустройство»;
Членов комиссии:
Начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений Администрации СГО Юровских И.В.;
Директор МУП ЖКХ «Сысертское» Зырянов А.М.;
Директор МБУ «Управление капитального строительства» и ЖКХ СГО Калинина А.Н.;
Заместитель директора МУП ЖКХ «Сысертское» Коростелев И.В.
Директор ООО «Комфортный город» Перминов М.Н.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских, в период с 21.07 2023 года по 21.07 2023 года провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» п. Школьный
МАОУ СОШ № 4
(полное наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта
1.	МАОУ СОШ № 4	624021, Свердловская область, Сысертский район, п. Школьный, ул. Пионерская 20

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103,

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к			

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № 1 от 04.07.2023 года промывки систем отопления зданий и сооружений (указать кем и когда). Договор с ООО «ИТЦ» Гермес» от 22.06.2023
2.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден Директором Фрик В.Д. 20.06.2023 г.
3.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	Не требуется	В ремонт оборудование не сдавалось
4.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № 2 от 04.07 2023 года испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать кем и когда) Договор с ООО «ИТЦ» Гермес» от 22.06.2023
5.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт № 3 от 23.06.2023 г. состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден Директором Фрик В.Д.
6.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт № 4 от 23.06.2023 г. осмотра здания школы расположенного по адресу Свердловская обл, Сысертский район, п. Школьный, ул. Пионерская 20, утвержден директором Фрик В.Д.
7.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	Выполнено	Акт № 5 от 09.06.2023 года периодической поверки приборов учета тепловой энергии ООО «Комфортный город»
8.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Приложение № 2 к договору № 001/Т-23-Шк. от 25.01.2023 г. , заключен с ООО «Комфортный город»
9.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Контракт теплоснабжения № 001/т-23-шк. от 25.01.2023 г. заключен с ООО «Комфортный город»
10.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Не требуется в виду отсутствия оборудования
11.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка (акт сверки) о задолженности за поставленные тепловую энергию выдана ООО «Комфортный город» 04.07.2023 г.
12.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	Выполнено	Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала выдана МАОУ СОШ № 4 от 21.06.2023

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
13.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Запасные части и расходные материалы приобретаются по мере необходимости. Финансирование имеется. ✓
14.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка ООО «Комфортный город» от 06.07.2023 о надежности теплоснабжения ✓

Документы, рассмотренные комиссией:

- 1) Акт № 1 промывки систем отопления зданий и сооружений (ИТЦ «Гермес») от 04.07.23.
- 2) Годовой план-график ремонта системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 4
- 3) Акт № 2 испытание на плотность и прочность системы отопления (ИТЦ «Гермес») от 04.07.23.
- 4) Акт № 3 проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду 2023-2024 г.г. от
- 5) Акт № 4 общего осмотра здания от
- 6) Акты ввода в эксплуатацию приборов учета ООО «Комфортный город». Свидетельство о поверке средств измерений (3 шт)
- 7) Приложение № 2 к договору № 001/Т-23 Шк. от 25.01.2023 г.с ООО «Комфортный город».
- 8) Контракт № 001/Т-23Шк. на отпуск тепловой энергии от 25.01.2023 г. с ООО «Комфортный город».
- 9) Справка (акт сверки) об отсутствии задолженности за поставляемую тепловую энергию на
- 10) Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала от 21.06.2023 г.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАОУ СОШ № 4 п. Школьный

(наименование объекта)

готово к отопительному периоду 2023-2024 годов.
(готово / не готово)

Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Воробьев С.О.
(инициалы и фамилия)

Бородулин И.В.
(инициалы и фамилия)

Семакина Е.М.
(инициалы и фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Юровских И.В.
(инициалы и фамилия)
Зырянов А.М.
(инициалы и фамилия)
Калинина А.Н.

Коростелев И.В.

Представитель единой
теплоснабжающей
организации

(подпись)

Перминов М.Н.
(инициалы и фамилия)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

А.В. Перминов
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду, печать)

« » 20 г.

